


WLZ ZE ZŁĄCZA "ZPP"
YKY 3x4mm², L = 2m

PsZ = 5,0 kW
IsZ = 24 A



System ochrony:

Ochronę od porażeń w zakresie sieci - ukł. TN-C-S spełniają obudowy II kl. ochrony z tworzyw termoutwardzalnych. Samoczynne wyłączenie zasilania w zakresie instalacji po stronie odbiorcy - w ukł. TN-S wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe.

ROZDZIELNICA "SO" SCHEMAT IDEOWY

Oznaczenie	Typ aparatu
Q1	P312-C16-30 AC
WG	FR 301 – 32A
K	LS 301
S1	S301 C20
S2	S301 C20
S3	S301 B10
P1	SM 340-230-4z
P2	SM 340-230-4z
Obudowa termoutwardzalna, odporna na działanie promieni UV, IP min. 44 z przestrzenią montażową i szyną TH oraz fundamentem prefabrykowanym	

USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagierczak Gierlachów 86 27-600 Sandomierz NIP : 864-163-12-01, Regon: 2924655050		Nr Rys.
Inwestor:		3
Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów		
Temat: Budowa Boiska wielofunkcyjnego w m.Stany		
Nazwa rys.:		
ROZDZIELNICA "SO" - SCHEMAT IDEOWY		
Obiekt:	Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy	Data: 07.2012
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko: Nr upr: Podpis:
elektryczna	Projektant	mgr inż. Dariusz Mączka PDK/0065/POOE/06
elektryczna	Sprawdził	mgr inż. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09