



GMINA BOJANÓW

ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
woj. podkarpackie

www.bojanow.pl
e-mail: ug@bojanow.pl
tel./fax: 15 8708-326

Nr postępowania: ZPB.271.1.2017

Bojanów, dnia 13.03.2017 r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 09.03.2017 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie warstw konstrukcyjnych pod bieżnię LA: z opisu do projektu oraz detalu bieżni wynika iż powinny to być poniższe warstwy:

- Warstwa wierzchnia asfaltobetonu AC11S gr. 3cm
- Warstwa dolna z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- Warstwa wyrównawcza miał kamienny fr. 0-4mm – 4cm
- Warstwa nośna z kruszywa kamiennego fr. 4-31,5mm – 20cm
- Grunt rodzimy

Natomiast w przedmiarze robót nie widnieją te pozycje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzupełni przedmiar robót o brakujące pozycje

Pytanie nr 2

Prosimy o przesłanie kompletnego zestawienia wyposażenia sportowego jakie ma zostać zamontowane na boisku do piłki nożnej oraz na obiekcie lekkoatletycznym, gdyż informacje zawarte w projekcie są odmienne od wykazu podanego w przedmiarze w rozdziale 5.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza poniżej ostateczną, obowiązującą Wykonawców listę wyposażenia:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Jednostka | ilość |
|-----|--|-----------|-------|
| 1 | Kabina dla zawodników rezerwowych - 10 osobowa | kpl | 2 |
| 2 | Bramki do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m - profesjonalne z odciągami wraz z mocowaniem do gruntu | kpl | 2 |
| 3 | Maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach, Tuleje do bramek osadzone w | kpl | 4 |

| | | | |
|----------------------------------|---|-----|----|
| | fundamencie betonowym | | |
| 4 | Podia sportowe | kpl | 1 |
| 5 | Piłkochwyty o wys 6m 50mb na słupach aluminiowych 100x100mm z siatka ochronna 50x50mm i gr splotu 5mm ,karabińczyki ,linki stalowe 2x50mb,śruby rzymskie, fundamenty pod słupy. | kpl | 2 |
| 6 | Piłki nożne | szt | 5 |
| 7 | Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm | kpl | 4 |
| 8 | Wózek do oznaczania linii farbą | kpl | 1 |
| 9 | Siatki do bramek jak | kpl | 2 |
| 10 | Chorągiewka profesjonalna uchylna z tuleją | szt | 8 |
| 11 | Chorągiewki sędziowskie (2 szt.) | kpl | 2 |
| bieżnia | | | |
| 12 | Blok startowy stalowy wyczynowy | szt | 6 |
| 13 | Pałeczki sztafetowe plastikowe | szt | 12 |
| 14 | Stoper 30 czasowy Meteor | kpl | 3 |
| 15 | Płotek treningowy, aluminiowy samo wstający | szt | 24 |
| 16 | Płotek lekkoatletyczny treningowy, aluminiowy, składany | Szt | 24 |
| 17 | Pachołki o wysokości 20 cm | Szt | 20 |
| 18 | Parasole składane dla trenujących. | Szt | 2 |
| Rzutnia do pchnięcia kulą | | | |
| 20 | Kule treningowe - 2,00 kg | Szt | 2 |
| 21 | Kule treningowe - 3,00 kg | Szt | 2 |
| 22 | Kule treningowe - 4,00 kg | Szt | 2 |
| 23 | Kule treningowe - 5,00 kg | Szt | 2 |
| 24 | Kule treningowe - 6,00 kg | Szt | 2 |
| 25 | Kule treningowe - 7,25kg | Szt | 2 |
| 26 | Wózek do wyznaczania linii kredą | Szt | 1 |
| 27 | Szczotki/ miotły do czyszczenia kół i rozbiegów | Szt | 6 |
| 28 | Ławka podwójna dla zawodników | Szt | 4 |
| Skocznia do skoku w dal | | | |
| 29 | belki do odbicia z listwą wypełniającą belkę tzw. zaślepką | Szt | 2 |
| 30 | Sprzęt do wyrównywania piasku w zeskoczni | Szt | 1 |
| 31 | Taśma miernicza stalowa do mierzenia długości 20 lub 30m | Szt | 1 |
| 32 | Kosze plastikowe na śmieci i odpadki | Szt | 2 |

| Skocznia do skoku w zwyż | | | |
|---------------------------------|--|-----|----|
| 33 | Stojak do skoku w zwyż profesjonalny teleskopowy, aluminiowy, | Szt | 2 |
| 34 | Materac gimnastyczny zeskokowy o wymiarach 300 x 200 x 50 cm, | Szt | 2 |
| 35 | kołderka do materaca zeskokowego 400 x 300 x 5 cm, | Szt | 2 |
| 36 | Poprzeczka wyczynowa do skoku w zwyż, wykonana z włókna szklanego | Szt | 2 |
| 37 | Poprzeczka do skoku w zwyż- włókno szklane, treningowa, | Szt | 2 |
| 38 | Poprzeczka do skoku w zwyż treningowa, wykonana z aluminium | Szt | 2 |
| 39 | Stojak do skoku w zwyż uniwersalny, aluminiowy, od 75 cm do 250 cm | Szt | 2 |
| Wyposażenie budynku | | | |
| 40 | Szafki ,ławeczki ,wieszaki do zabudowy 2x15 + 3 szt = 33szt | kpl | 1 |
| 41 | Lustra | kpl | 7 |
| 42 | pojemniki na mydło | kpl | 14 |
| 44 | Uchwyty dla wc niepełnosprawnego (poręcz stała + uchylna) | kpl | 1 |
| 45 | Kosze na śmieci | kpl | 6 |
| 46 | Uchwyty dla niepełnosprawnych (wc, natrysk) | kpl | 1 |
| 47 | uchwyty dla niepełnosprawnego umywalka (poręcz stała 2x) | kpl | 1 |
| 48 | Uchwyty na ręcznik | kpl | 7 |
| 49 | Podajnik papieru toaletowego - stalowy, malowany na biało. | kpl | 4 |
| | Podajnik do ręczników papierowych - stalowy, malowany na biało. | | 4 |
| 51 | Wycieraczki wejściowe | kpl | 6 |
| 52 | Gaśnice proszkowe 5 kg | kpl | 6 |
| 53 | Suszarki elektryczne typ słonik | kpl | 6 |

Pytanie nr 3:

Prosimy o przesłanie kompletnego projektu ogrodzenia, z załączonego do przetargu nie wynika gdzie przebiega ogrodzenie wys. 4m a gdzie 1,6m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ogrodzenie od strony zbiornika o długości 150m i wysokości 4 przebiega wzdłuż zbiornika. Rys.9. pokazuje szczegół ogrodzenia 4 i 1,6m. Rys nr 10 pokazuje szczegóły bramek i bram. Ogrodzenie panelowe montowane na słupkach stalowych. Ogrodzenie od zbiornika l=150m, pozostałe 334m (jak w przedmiarze)

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót budowlanych pozycja nr 5.4.1. Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, jest mowa o wyposażeniu (lustra, pojemniki na mydło, ręczniki, uchwyty dla niepełnosprawnych) czy możemy uzyskać szczegóły, ilości wymaganych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odpowiedź nr 2

Pytanie nr 5

W projekcie widnieje zapis o piłkochwycie za bramkami do piłki nożnej, w przedmiarze jego brak – prosimy o sprecyzowanie. Czy piłkochwyt jest w zakresie robót objętych tą inwestycją, jeżeli tak prosimy o przesłanie projektu szczegółowego piłkochwytów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Piłko chwyty zostały ujęte w wyposażeniu . Poniżej zestawienie urządzeń piłko chwyków. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta

| Numer | Nazwa części / podzespołu | Ilość na wyrób |
|-------|--|-------------------|
| 1 | Profil aluminiowy 100x100x680mm (rozstaw co 3-5 m) | 24 szt. |
| 2 | Zastrzał słupa 50x50x2mm | 4 szt. |
| 3 | Tuleja stalowa 120x120x750mm | 20 szt. |
| 4 | Haczyk PP | 360 szt. |
| 5 | Karabińczyk ocynkowany | 600szt |
| 6 | linka stalowa naciągowa (średnica 5 mm, splot 7×7, galwanizowana, pokryta PCV 1 mm, wytrzymałość 196 N/mm ² ; kolory: ciemna zieleń | 200m |
| 7 | Śruba rzymska | 4 szt. |
| 8 | Siatka polipropylenowa 4,5x4,5/4 | 600m ² |
| 9 | Fundament 50x50x1m z bet B25 | 40 szt. |

Pytanie nr 6

W pozycji przedmiaru 4.1.1 ilość podana 60000,00 m², prosimy o skorygowanie omyłki pisarskiej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Prawidłowa ilość pozycji 4.1.1. to 6000,00 m². W związku z powyższym Zamawiający sprostuje tą oczywistą omyłkę pisarską w przedmiarze robót.

Pytanie nr 7

W przedmiarze robót budowlanych pozycja nr 5.4.1. Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych, jest mowa o wyposażeniu (lustra, pojemniki na mydło, ręczniki, uchwyty dla niepełnosprawnych) czy możemy uzyskać szczegóły, ilości wymaganych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odp. 2

Wójt Gminy Bojanów


Sławomir Serafin