



ROZDZIELNICA "TA"
SCHEMAT IDEOWY
$$\begin{aligned} P_i &= 12 \text{ kW} \\ P_{sz} &= 6 \text{ kW} \\ |I_{sz}| &= 12 \text{ A} \end{aligned}$$


System ochrony:

Ochronę od porażenia w zakresie sieci - ukl. TN-C-S spełniają budowy II kl. ochronności z tworzyw termoutwardzalnych. Samoczynne wyłączenie zasilania w zakresie instalacji po stronie odbiorcy - w ukl. TN-S wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe.



Oznaczenie	Typ aparatu
Q1	P312-B16-30 AC
Q2	P312-B16-30 AC
Q3	P312-B16-30 AC
Q4	P312-B16-30 AC
Q5	P314-B20-30 AC
Q6	P312-B16-30 AC
WG	FR 303 – 32A
K	LK 713
OP	DEHN guard TN-S
S1 – S6	S301 B16
S7 – S11	S301 C10
M1 – M2	M250 T-1,6A
P1	PB 301-230, 16A
P2	PB 301-230, 16A
P3	PB 301-230, 16A
P4	PB 301-230, 16A
P5	PB 301-230, 16A
Złączki sr. typu VAGO – 2,5mm2	
Obudowa EKINOXE, min 60mod. IP 40	

USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwajerczak Gierlachów 86 27-600 Sandomierz NIP : 864-163-12-01, Regon: 292465050		Nr Rys. E8	
Inwestor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów		
Temat:	Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby biblioteki gminnej z czytelnią.		
Nazwa rys.:	ROZDZIELNICA "TA" - SCHEMAT IDEOWY		
Obiekt:	Faza: Projekt budowlany	Data: 04.2013	Skala
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Podpis:
elektryczna	Projektant	mgr inż. Dariusz Mączka	PDK/0095/P0OE/06
elektryczna	Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kowalski	PDK/0212/PW0E/09