



GMINA BOJANÓW

ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
woj. podkarpackie

www.bojanow.pl
e-mail: ug@bojanow.pl
tel./fax: 15 8708-326

Nr postępowania: ZPB.271.1.2017

Bojanów, dnia 03.03.2017 r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 01.03.2017 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Z uwagi na rozbieżności w zakresie opisu parametrów nawierzchni poliuretanowej (SWIORB i projekt budowlany) zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wymagane parametry zostały opisane w projekcie budowlanym, z tą różnicą że współczynnik tarcia – podłoże mokre powinien wynosić $\geq 0,20$ a nie $\geq 0,55$.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnia winna spełniać o współczynniku tarcia $>0,55$ wg wytycznych jak niżej:

(NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE – WYMAGANIA TECHNICZNE Podstawowe wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd PZLA w dniu 23.09.2016 r.)

Pytanie 2

Prosimy o anulowanie zapisu przedstawienia certyfikatu IAAF CLASS 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu. Taki certyfikat posiada tylko 1 producent nawierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oferowana nawierzchnia winna jak i cały obiekt spełniać wymogi :

wymagania IAAF I PZLA dot. budowy i wyposażenia stadionu przy ubieganiu się o dopuszczenie do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych. Jest tam zapis o przedstawieniu Certyfikatu IAAF CLASS 1 dlatego nie możemy zmienić zapisów.

Ponadto Zamawiający, informuje iż Wykonawca do terminu odbioru końcowego w imieniu Zamawiającego winien uzyskać dopuszczenie do rozgrywania oficjalnych zawodów na obiekcie.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza szczegółowe wymagania dla tego typu nawierzchni.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie, czy dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej będą wymagane dopiero przy odbiorze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów materiałowych po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do realizacji robót z wykorzystaniem ww. materiałów celem zatwierdzenia przez Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie czy nawierzchnia ma być montowana na ET gr 35 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnia typu Sandwich ma być montowana na podbudowie asfaltowej, jej grubość wynosi min 13 mm nie ma potrzeby montowania na ET.

Pytanie 5

Prosimy o wyjaśnienie opis wymaganego sprzętu do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć niżej wymieniony elementy:

Lp.	Nazwa urządzenia	Jednostka	ilość
1	Kabina dla zawodników rezerwowych - 10 osobowa	kpl	2
2	Bramki do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m - profesjonalne z odciągami wraz z mocowaniem do gruntu	kpl	2
3	Maszy odciągowe do siatki montowane w tulejach, Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym	kpl	4
4	Podia sportowe	kpl	1
5	Piłkochwyty o wys 6m 50mb na słupach aluminiowych 80x80mm z siatka ochronna 50x50mm i gr splotu 3mm ,karabińczyki ,linki stalowe 3x50mb,śruby rzymskie, fundamenty pod słupy.	kpl	2
6	Piłki nożne	szt	5
7	Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm	kpl	4
8	Wózek do oznaczania linii farbą	kpl	1

9	Siatki do bramek jak	kpl	2
10	Chorągiewka profesjonalna uchylna z tuleją	szt	8
11	Chorągiewki sędziowskie (2 szt.)	kpl	2
bieżnia			
12	Blok startowy stalowy wyczynowy , cert. IAAF	szt	6
13	Pałeczki sztafetowe plastikowe	szt	6
14	Stoper 30 czasowy Meteor	kpl	3
15	Płotek treningowy, aluminiowy samo wstający	szt	30
16	Płotek lekkoatletyczny treningowy, aluminiowy, składany	Szt	30
17	Pachołki o wysokości 20 cm	Szt	20
18	Parasole składane dla trenujących.	Szt	2
19	profesjonalny system do elektronicznego pomiaru czasu na zawodach/treningach, oparty na technologii UHF RFID i chipach pasywnych.	kpl	1
Rzutnia do pchnięcia kulą			
20	Kule treningowe - 2,00 kg	Szt	2
21	Kule treningowe - 3,00 kg	Szt	2
22	Kule treningowe - 4,00 kg	Szt	2
23	Kule treningowe - 5,00 kg	Szt	2
24	Kule treningowe - 6,00 kg	Szt	2
25	Kule treningowe - 7,25kg	Szt	2
26	Wózek do wyznaczania linii kredą	Szt	1
27	Szczotki/ miotły do czyszczenia kół i rozbiegów	Szt	6
28	Ławka dla zawodników	Szt	4
Skocznia do skoku w dal			
29	belki do odbicia z listwą wypełniającą belkę tzw. zaślepką	Szt	2
30	Sprzęt do wyrównywania piasku w zeskocznii	Szt	1
31	Taśma miernicza stalowa do mierzenia długości 20 lub 30m	Szt	1
32	Kosze plastikowe na śmieci i odpadki	Szt	2
Skocznia do skoku w wyż			
33	Stojak do skoku w wyż profesjonalny teleskopowy, aluminiowy,	Szt	2
34	Materac gimnastyczny zeskokowy o wymiarach 600 x 400 x 70 cm,	Szt	1
35	kołderka do materaca zeskokowego 600 x 400 x 5 cm,	Szt	1

36	Poprzeczka wyczynowa do skoku wzwyż, wykonana z włókna szklanego	Szt	4
37	Poprzeczka do skoku wzwyż- włókno szklane, treningowa,	Szt	4
38	Poprzeczka do skoku wzwyż treningowa, wykonana z aluminium	Szt	2
39	Stojak do skoku wzwyż uniwersalny, aluminiowy, od 75 cm do 250 cm	Szt	2
Wyposażenie budynku			
40	Szafki ,ławeczki ,wieszaki do zabudowy 2x15 + 3 szt = 33szt	kpl	1
41	Lustra , pojemniki na mydło ,ręczniki	kpl	7
42	Kosze na śmieci	kpl	6
43	Uchwyty dla niepełnosprawnych (wc, natrysk)	kpl	1
44	Wycieraczki wejściowe	kpl	6
45	Gaśnice proszkowe 5 kg	kpl	6
46	Suszarki elektryczne typ słonik	kpl	6

Wójt Gminy Bojanów


Sławomir Serafin