



GMINA BOJANÓW

ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
woj. podkarpackie

www.bojanow.pl
e-mail: ug@bojanow.pl
tel./fax: 15 8708-326

Bojanów, dnia 13.03.2017 r.

Nr postępowania: ZPB.271.1.2017

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 09.03.2017 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Opis do projektu zagospodarowania terenu podaje warstwy podbudowy bieżni z kruszywa kamiennego łamanego 4-31,5 mm o grubości 20 cm i mialu kamiennego 0-4mm o grubości 5 cm. W przedmiarze wymienione są warstwy odsączające z piasku o gr 10 cm oraz kruszywa łamanego o gr 10 cm. Ponadto opis wymienia dwie warstwy asfaltu natomiast przedmiar zawiera tylko warstwę wiążącą. Prosimy o informację z jakich warstw składa się podbudowa i na jaką głębokość należy wykonać koryto?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający uzupełni przedmiar w zakresie warstw podbudowy bieżni i głębokości korytowania.

Pytanie nr 2 :

Prosimy o informację jaką grubość ma mieć warstwa wegetacyjna oraz na jaką głębokość należy wykonać koryto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwa wegetacyjna 15cm . Przewidziano zakup humusu na pow . 15cm. Należy zdjąć istniejący humus i wbudować go w zaniżoną część boiska. Istniejące boisko jest przesunięte w stosunku do projektowanego należy przewidzieć jego wyrównanie i wyprofilowanie do projektowanych rzędnych.

Pytanie nr 3

Iluosobowe mają być ławki dla zawodników podane w opisie w wyposażeniu pola do pchnięcia kulą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przewidzieć 4 podwójne ławeczki.

Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin