



Tablica licznikowa TL

ZABUDOWA



ELEWACJA



UWAGI:

1. Istniejącą tablicę licznikową należy zdemontować, licznik energii należy przenieść i zabudować w tablicy TL.
2. Jako tab. licznikową TL wykorzystać obudowę termoutwardzalną typu OZ-1/60, prod. Pelmet Krościenko.
3. Listwę zaciskową LZ-4x16 i obudowę S-4 wył. nadprądowego S303-C32A przystosować do plombowania.
4. Wykonać rozdział przewodu PEN, miejsce rozdziału uziemić.
5. Wszystkie odpływy opisać zgodnie z oznaczeniem.
6. Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola					
Inwestor: GMINA BOJANÓW ul. PARKOWA 4 37-433 BOJANÓW		Objekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ I GOK W BOJANOWIE			
		Adres: DZ. NR EWID. 1138 BOJANÓW			
Nazwa rysunku: ZABUDOWA TABLICY TL					
PROJEKTANCI		NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 16
inż. Adam HARA		230/TBG/94		11/2010	
mgr inż. Marek Watras				11/2010	Skala: