



RZUT II PIĘTRA
WIEŻA STRAŻACKA
SKALA 1:100



RZUT III PIĘTRA
WIEŻA STRAŻACKA
SKALA 1:100



OZNACZENIA:
⌚ - gniazdo wyłączkowe p/t z klapką bryzgoszczelną, 16A/250V, IP44 ;

- UWAGI:
1. *Projektowane instalacje gniazd wykonąć p/t przewodami elektroenergetycznymi YDYpzo 3x2,5mm².*
 2. *Gniazda wyłączkowe instalować na wysokości ok. 1m od podłoża.*
 3. *Instalować osprzęt bryzgoszczelny IP44.*
 4. *Układ pracy TN-S.*

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Sławkowa Wola				
Inwestor: GININA BOJAŃÓW ul. PARKOWA 4 37-433 BOJAŃÓW		Obiekt: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ I GOK W BOJAŃOWIE		
Adres: DZ. NR EWID. 1138 BOJAŃÓW				
Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI GNIAZD - wieża strażacka				
PROJEKTANCI	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.:
Inż. Adam HARA	230/TBG/94		11/2010	11
mgr Inż. Marek Wiatras				Skala: 1:100