


WLZ z ROZDZIELNI "TO"
5 x DY 10mm2, L = 12m

PsZ = 10,0 kW
IsZ = 24 A



System ochrony:

Ochronę od porażeń w zakresie sieci - uki. TN-C-S spełniają obudowy II kl. ochronności z tworzyw termoutwardzalnych. Samoczynne wyłączenie zasilania w zakresie instalacji po stronie odbiorcy - w uki. TN-S wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe.

ROZDZIELNICA ”TO–1”
SCHEMAT IDEOWY

Oznaczenie	Typ aparatu
Q1	P312–B6–30 AC
WG	FR 103 – 40A
K	3 x LS 301
S1	S303 C20
S2	S303 C20
S3	S301 B10
P1	SM 340–230–4z
P2	SM 340–230–4z
Obudowa termoutwardzalna, odporna na działanie promieni UV, IP min. 44 z przestrzenią montażową i szyną TH oraz fundamentem prefabrykowanym	

USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagiercza
Gierlachów 86 27-600 Sandomierz
NIP : 864-163-12-01, Regon: 2924655050

Nr Rys.
E-8

Inwestor: Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów

Temat: ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM Z OGRODZENIEM,OŚWIETLENIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na dz. nr 1527/4 w m. Bojanów,gm. Bojanów

Nazwa rys.: ROZDZIELNICA "TO-1" - SCHEMAT IDEOWY

Obiekt: Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy Data: 09.2012

Branża Funkcja Imię i nazwisko: Nr upr: Podpis:

elektryczna Projektant mgr inż. Dariusz Mączka PDK/0095/POOE/06

elektryczna Sprawdził mgr inż. Andrzej Kowalski PDK/0212/PWOE/09