



LEGENDA :

- instalacja c.o.powrót z rur Mapress C-Stahl ze stali węglowej 1.0034,łączonych przez złączki zaciskowe.
- instalacja c.o. zasilanie z rur Mapress C-Stahl ze stali węglowej 1.0034,łączonych przez złączki zaciskowe.
- grzejniki płytowe stalowe PURMO Profil- CV typ : 11 wysokości 0,5m i l=0,6m o nastawie głowicy n=2
- Zawór odcinający katowy do grzejników z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS, umożliwia odłączenie grzejnika przy pracy pozostałej części instalacji.
- Zawór kulowy do instalacji grzewczych
- Zawór trójdrogowy mieszających I HRB 3, współpracujących z siłownikiem AMB 162 .HRB-3 1.0 dn 15
- Pompa obiegowa c.o. Grundfos UPS 25-60

UWAGA:

- Rurociągi rozprwadzające prwadzić w posadzce w otulinie Termaflex Stabił 13mm
- Podjęcia pod poszczególne grzejniki wykonać z rur dn 12mm
- Przebieg instalacji c.o. koordynować z przebiegiem instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji , instalacji elektrycznej i konstrukcji budynku .
- Do regulacji obiegu c.o dobrano sterownik Eurostar 11M sterujący zaworem trójdrogowym dn 15 ,pomppą obiegową , dodatkowo jako regulator temperatury zastosowano Euroster 2026 z programem tygodniowym.

Usługi - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagiercza				Nr Rys.	
Gierachów 86 27-600 Sandomierz				S3	
NIP : 864—163-12-01, Regon: 2924655050					
Investor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów				
Temat:	Budowa kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko-Orlik 2012 , wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego na działce nr ewid. 1527/4 położonej w obrębie 6 Bojanów , gmina Bojanów				
Nazwa rys.:	RZUT PRZYZIEMIĄ - INSTALACJA C.O.				
Obiekt:	Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy	Data: 09.2012		Skala 1 :50	
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:		Nr upr:	
sanitarna	Projektant	mgr inż. Adam Szwed		PDK/0063/POOS/06	
sanitarna	Spanwdził	mgr inż. Wojciech Kwaśnik		PDK/0007/POOS/07	