ROZDZIELNICA "TO"
SCHEMAT IDEOWY

Pi = 19 kW
Psz = 14 kW
Isz = 25 A



Oznaczenie	Typ aparatu
Q1	P312–B16–30 AC
Q2	P312–B16–30 AC
Q3	P312–B16–30 AC
WG	FR 303 – 40A
K	LK 713
R1	R303 35
R2	R303 35
S1	S301 B10
S2	S301 B10
S3	S301 B10
S4	S303 C10
S5	S303 C10
S6	S303 C10
S7	S301 D6
Obudowa II kl. min. 54 mod. IP 44	

System ochrony:

Ochronę od porażeń w zakresie sieci - ukł. TN-C-S spełniają obudowy II kl. ochronności z tworzyw termoutwardzalnych. Samoczynne wyłączenie zasilania w zakresie instalacji po stronie - odbiorcy - w ukł. TN-S wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe.

USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagiercza
Gierlachów 86 27-600 Sandomierz
NIP :864–163–12–01, Regon: 2924655050

Nr Rys. **E-7**

Inwestor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów			
Temat:	**ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Orlik 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM Z OGRODZENIEM,OŚWIETLENIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na dz. nr 1527/4 w m. Bojanów,gm. Bojanów**			
Nazwa rys.:	**ROZDZIELNICA TO - SCHEMAT IDEOWY**			
Obiekt:	Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy		Data: 09.2012	
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
elektryczna	Projektant	mgr inż. Dariusz Mączka	PDK/0095/POOE/06	
elektryczna	Sprawdził	mgr inż. Andrzej Kowalski	PDK/0212/PWOE/09	