



- LEGENDA:**
- centrala nawiewno-wyiewna REGO 250 PE-B-EC-E4 z obrotowym wymiennikiem ciepła i nagrzewnią elektryczną, o mocy 1,0 kW (wentila) - 2 szt.
 - centrala nawiewno-wyiewna REGO 600HE-B-EC-E4 z obrotowym wymiennikiem ciepła i nagrzewnią elektryczną, o mocy 1,0 kW (wentila) - 1 szt.

- tłumik kanałowy SLL-160-300 (ALNOR), tłumik kanałowy SLL-200-300 (ALNOR),
- wyrzutnia ścienna VR Ø200 i Ø160
- wyrzutnia dachowa WD-C1 z podstawą dachową PD-B1 Ø200 i Ø160
- anemostat nawiewny KN wyiewny KW Ø125
- przewodów z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, z kształtkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM, kanały należy zaizolować termicznie matą z wełny mineralnej gr. 30 mm

USŁUGI - HANDEL mgr inż. Maciej Szwagiercza				Nr Rys.
Gierachów 86 27-600 Sandomierz				S5
NIP : 864-163-12-01, Regon: 2924655050				
Investor:	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5; 37- 433 Bojanów			
Temat:	Budowa kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko-Orlik 2012 „ wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego na działce nr ewid. 1527/4 położonej w obrębie 6 Bojanów , gmina Bojanów			
Nazwa rys.:	RZUT PRZYZIEMIĄ - WENTYLACJA MECHANICZNA			
Obiekt:	Faza: Projekt Budowlano - Wykonawczy	Data: 09.2012	Skala 1 :50	
Branża	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
sanitarna	Projektant	mgr inż. Adam Szwed	PDK/0063/POOS/06	
sanitarna	Spanwdził	mgr inż. Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	