

Bojanów, 03.06.2011 r.

**„EKO-KOMPLEKS” J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J.**

ul. Guzewska 14

95-030 Rzgów

Dotyczy: warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów Ruda na odcinku od nowo projektowanej SUW do nowoprojektowanego osiedla w miejscowości Przyszów Ruda.

Projektowana sieć wodociągowa w miejscowości Przyszów Ruda powinna spełniać następujące warunki:

1. Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE o średnicach wynikających z obliczeń projektowych.
2. Przebieg sieci wodociągowej zaprojektować wzdłuż trasy wodociągu do miejscowości Przyszów Burdze.
3. Sieć wyposażać w niezbędną ilość hydrantów podziemnych i zasuw wysokiej jakości.
4. W projekcie zastosować najnowsze rozwiązania techniczne i materiałowe.
5. Uzyskać zgody właścicieli działek na umieszczenie sieci wodociągowej na tych działkach.

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych  
w Bojanowie  
*Leszek Mach*