SYSTEM ENERGETYCZNY



SZAFKA ZŁĄCZOWO–POMIAROWA ZP (w zadresie dostawcy energii)



* – obudowa przystosowana do plombowania

ODBIORNIK	ZASILANIE	SZAFKA
ODBIORNIK	–	SZS
LOKALIZACJA	–	–
ODBIORNIKA	–	–
PRZEWÓD	–	–
MOC [VA]	–	–
PRĄD [A]	–	–

L1 – YAKY 4x35mm2; l=20m

GRANICA OPRACOWANIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PRZEPOMPOWNI

SZAFKA ZASILAJĄCO STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI – SCHEMAT UPROSZCZONY – OGÓLNY (szczegóły w DTR dostawcy przepompowni)



ODBIORNIK	ZASILANIE GA	ZASILANIE	OCHRONA	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	POMPA 1	–	POMPA 2	–
ODBIORNIK	ZSE	Z SZAFKI LICZN.	PRZECIWPRZEP.	ZEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	–	–	–	–
LOKALIZACJA	(zespół spalin–el)	–	KL. B+C	–	STEROWANIE	–	–	–	–
ODBIORNIKA	WTYK TABLICOWY	–	–	–	PRZEK.ZMIERZCH.	–	–	–	–
PRZEWÓD	–	–	–	YKYżo 3x1,5	–	L3: 7x1,5mm2 Cu	–	–	–
MOC [VA]	–	–	–	l= 3/11 m	–	l= 7 m	–	–	–
PRĄD [A]	–	–	–	–	–	6,5	–	6,5	–

KR75
l=1,5m

ogrodz.

L2 – YKYżo 5x16mm2; l= 3/11 m

System sieciowy:
TN–C do szafki złączowo–pomiarowej
TN–S instalacja elektryczna

Rew. 00		
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA
Spółka z o.o., ul.Srebrna 16, 00–810 Warszawa

INWESTOR: Gmina Bojanów
Urząd Gminy Bojanów, ul.Parkowa 5, 37–433 Bojanów

OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany i Bojanów w Gminie Bojanów

NAZWA RYS.: Pompownia P37 – Schemat zasilania

Główny Projektant				BRANŻA: ELEKTRYCZNA
Projektował	mgr inż. Piotr WŁODYKA	PDK/0029/POOE/03		STADIUM: Proj. wykonawczy
Opracował				SKALA: –
Opracował				DATA: XI 2008
Sprawdził				NR RYS: 139K/K/P37–E–01
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: 00

Ekotechnika Istnieje od 1951