Uzgodniono bez zastrzeżeń na podstawie Ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851
z późn. zm.)

z dnia 04.08.2008r. znak PSNZ. 4610-08/08

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Stalowej Woli
mgr Małgorzata Laba

STAROSTA STALOWOWOLSKI
ul. Poniatowa 15, 37-450 Stalowa Wola

na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086) uzgadnia się usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinno wynikać z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz jednolitego uzbrojenia do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnieniem projektu, inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę powykonawczych właściwemu organowi administracji wojewódzkiej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie zwalnia z obowiązku uzyskania przez inwestora innych wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku zmiany przepisów prawnych, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Uzgodnienie wydano na podstawie wniosku z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie geodezyjnego uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

OPINIA NR 544/2008 DNIA 10 LIP. 2008

up. STAROSTY

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala: 1:1000

arkusz: 155.342.241

obręb: STANY
gmina: Bojanów
woj.: podkarpackie

Mapa jest aktualna w zakresie oznaczonym kolorem czarnym.

Wykonawca:

Kierownik roboty:

2 8 LUT. 2008

2988 - 35/07

2 8 LUT. 2008

PRACOWNIA USŁUG GEODEZYJNYCH "GEOMETRIA" S.C.
37-400 NARÓL, ul. Św. Barbary 8,
tel. (0-) 822 15 57
NIP 867-19-73-018, REGON 831202877

A.Gm.BOJANÓW woj.tarnobrzeskie
wieś Stany-Załeże

242

81/93-2988

446000
701600
701600
445500

R.o. PCV 315 l=14,5m
R.o. 406x8,8stal;l=14,5m

S923 170,50 / 167,55
S922 171,30 / 168,06
S921 170,70 / 168,39
S920 171,00 / 168,61
S919 171,20 / 168,78
S918 172,30 / 169,19
S917 172,30 / 169,62
S917-1 171,60 / 170,13
S916 172,30 / 169,94
S915 172,40 / 170,37
S914 172,40 / 170,48
S913 172,50 / 170,84

ϕ200PCW L=17,3m, i=0,79%
R.o. dwudzielna, dz110 PCW,L= 3,0 m
ϕ200PCW L=43,2m, i=1,2%
ϕ200PCW L=26,8m, i=1,2%
ϕ200PCW L=18,4m, i=1,2%
ϕ200PCW L=14,2m, i=1,2%
ϕ200PCW L=34m, i=1,2%
R.o. L= 6,0 m dz315 PCW
R.o. dwudzielna, dz110 PCW,L= 3,0 m
ϕ160PCW L=22,3m, i=2,3%
ϕ200PCW L=36,4m, i=1,2%
ϕ200PCW L=36,5m, i=1,2%
ϕ200PCW L=36,1m, i=1,2%
ϕ200PCW L=9,3m, i=1,2%
ϕ200PCW L=30,0m, i=1,2%
ϕ200PCW L=29,6m, i=0,5%

1 2
3 4 5
6 7
8 9 10
11 12

Legenda:

- Przepompownia ścieków
- Przewód kanalizacyjny -grawitacja
- Przewód kanalizacyjny -tłoczny
- Przewód kanalizacyjny -przyłącza
- Studnia kanalizacji sanitarnej
- A;O;SR - Studnia rozprężna kanalizacji sanitarnej;armatura nap.-odp.; armatura do płukania kan.
- R.o. dz 250 PCW,l=.... - Rura ochronna PCV 250 o dł.w/g rys.
- R.o. dwudzielna dz 110 PCW,l=... - Rura osłonowa dwudzielna dz 110mm i dł w/g rys.
- R.o. PCV 315,STAL 408,6x8,8;l=... - rura przewiertowa stalowa406x8,8 i ochronna PCV 315 i dł.wg rys.
- zakres inwestycji

Rew. 00		
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji

CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA
Spółka z o.o., ul.Srebrna 16, 00-810 Warszawa

INWESTOR: Gmina Bojanów
Urząd Gminy Bojanów, ul.Parkowa 5, 37-433 Bojanów

OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany w Gminie Bojanów

NAZWA RYS.: Plan sieci kanalizacyjnej miejscowości Stany- ul. Kozły, Załęże

Główny Projektant	mgr inż. Andrzej DZIUBA			
Projektował	mgr inż. Adam Szwed	PDK/0063/POOS/06		
Opracował	mgr inż. Magdalena Janeczko-Wilk			BRANŻA: SANITARNA
Opracował	Tomasz Dryka			STADIUM: Projekt wyk
Opracował	mgr inż. Anna Samojeden			SKALA: 1:1000
Opracował	mgr inż. Natalia Lis			DATA: VIII.2008
Sprawdził	mgr inż. Jacek Janiec	52/Tbg/87		NR RYS: 139K/K/8
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	NR REW.: