


INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PRZEPOMPOWNI

SECRET - EYES ONLY - SECURITY INFORMATION



ODBIORNIK	ZASILANIE GA	ZASILANIE	OCHRONA	OSMIETLENIE	OSMIETLENIE	POMPA 1	-	POMPA 2	-
ODBIORNIK	ZSE	Z SZAFKI LICZN.	PRZECIWPZEP.	ZENNIETRZNE	ZENNIETRZNE	-	-	-	-
LOKALIZACJA	(zespół spóln- e)	-	KL. B+C	-	STEROWANIE	-	-	-	-
ODBIORNIAKA	WTRK. TABLICOWY	-	-	-	PRZEK.ZMIERZCH.	-	-	-	-
PRZEWOD	-	-	-	-	-	L6: 7x1,5mm ² Cu	-	-	-
MOC [VA]	-	-	-	-	I= 5/13 m	I= 7 m	-	-	-
PRĄD [A]	-	-	-	-	-	3,56	-	3,56	-

 $R_u < 30 \text{ Ohm}$

L5 - YKYzo 5x16mm2; l = 4/12 m

Spółka z o.o., ul.Srebrna 16, 00-810 Warszawa

Grażyna Bojanów
ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

cowości Stany i Bojanc

PDK/0029/P.OPE./03	
Nr uprawnień	