



SYSTEM ENERGETYCZNY

U_{f0} = 15 kV
S^{TK0} = 250 MVA

U = -kV

BOJANÓW I
nr 1280
160 kVA
15/0,4 kV

SZAFKA ZŁĄCZOWO-POMIAROWA
ZP
(w zakresie dostawcy energii)




| ODBIORNIK | ZASILANIE | SZAFKA |
|-------------|-----------|--------|
| ODBIORNIK | - | SZS |
| LOKALIZACJA | - | - |
| ODBIORNIKA | - | - |
| PRZEWÓD | - | - |
| MOC [VA] | - | - |
| PRĄD [A] | - | - |

* - obudowa przystosowana do plombowania

L2 - YAKY 4x35mm2, l=98m

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PRZEPOMPOWNI

SZAFKA ZASILAJĄCO STEROWNICZA PRZEPOMPOWNI
-
SCHEMAT UPROSZCZONY - OGÓLNY
(szczegóły w DTR dostawcy przepompowni)



| ODBIORNIK | ZASILANIE GA | ZASILANIE | OCHRONA | OŚWIETLENIE | OŚWIETLENIE | POMPA 1 | POMPA 2 |
|-------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|---------|
| ODBIORNIK | ZSE | Z SZAFKI LICZN. | PRZECIWPŁYWOP. | ZEMNIEJ. PRZEW. | ZEMNIEJ. PRZEW. | - | - |
| LOKALIZACJA | (zespół spoin-eł) | - | KL. B+C | - | - | - | - |
| ODBIORNIKA | WYK. TABLICOWY | - | - | PRZEW. ZMIERZCH. | - | - | - |
| PRZEWÓD | - | - | - | YK170 3x1,5 | - | 4x 7x1,5mm2 Cu | - |
| MOC [VA] | - | - | - | l= 2,5/10 m | - | 7 m | 4 850 |
| PRĄD [A] | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 |


KR75
l=1,5m

L3 - YK170 5x6mm2, l= 8/16 m

ogrodz.

GRANICA OPRACOWANIA

System sieciowy:
TN-C do szafki złączowo-pomiarowej
TN-S instalacja elektryczna

| | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| Rew. 00 | | |
| Nr rewizji | Opis rewizji | Data rewizji |
|  CENTRUM TECHNIKI BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO EKOTECHNIKA Spółka z o.o., ul. Siebna 16, 00-810 Warszawa | | |
| INWESTOR: Urząd Gminy Bojanów Gmina Bojanów Spółka z o.o., ul. Siebna 16, 00-810 Warszawa | | |
| OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany i Bojanów w Gminie Bojanów | | |
| NAZWA RYS. Pomownia P9 - Schemat zasilania | | |
| Główny Projektant | mgr inż. Piotr WŁODYKA | BRANŻA: ELEKTRYCZNA |
| Projektował | PDK/0029/POE/03 | STADIUM: PROJ. wykonawczy |
| Opracował | | SKALA: - |
| Opracował | | DATA: VIII 2008 |
| Sprawił | | NB RYS. 139K/K/P09-E-01 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień |
| | | Podpis |
| | | 00 |