

11

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37 – 433 Bojanów

Telefon/faks: + 45 (15) 870 83 26

Adres internetowy: www.bojanow.pl

URZĄD GMINY w Bojanowie	
W PŁY NĘ Ł O	
16 CZE. 2009	
Nr 216	poz.
Przyjął <i>[Signature]</i>	czytelny podpis

Dotyczy przetargu ..„**Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany**”

1. W Ogłoszeniu o zmianie treści SIWZ z dnia 05.06.2009 r., Zamawiający sprecyzował zakres rzeczowy przetargu. Na stronie internetowej Zamawiającego został umieszczony prawidłowy przedmiar robót dotyczący jedynie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast brak w dalszym ciągu przedmiaru robót dotyczącego przyłączy I etapu kanalizacji sanitarnej.
Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót dotyczącego wykonania przyłączy I etapu kanalizacji sanitarnej.
2. SIWZ pkt. 14. „Opis sposobu przygotowania oferty”. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wycenionego Przedmiaru robót.
Czy dostarczenie kosztorysu skróconego obejmującego następujące elementy: lp. opis robót, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, wartość robót, będzie spełniało wymogi Zamawiającego?
3. Wg dokumentacji Wykonawczej wzdłuż drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków należy wykonać umocnienie brzegu rzeki na długości L=200 m. wg odrębnego opracowania.
Prosimy o udostępnienie Oferentom ww. opracowania, uzgodnionego z właściwą jednostką RZGW, oraz projektu technicznego umocnienia brzegu rzeki. Powyższe jest ona niezbędne dla prawidłowej wyceny robót.

2009-06-15

4. Prosimy o odpowiedź czy wykonanie Reaktora sekwencyjnego SBR ob. 4.2 jest w zakresie rzeczowym przetargu?

5. Zgodnie z opisem technicznym z Projektu Wykonawczego – „Kanalizacja sanitarna I etap”, studzienki kanalizacyjne należy wyposażyć we włazy z logo uzgodnionym z Urzędem Gminy.

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy wszystkie typy studzienek powinny być wyposażone we włazy z logo Urzędu Gminy?

Prosimy również o podanie wzoru logo do umieszczenia na włączach żeliwnych.

6. Zgodnie z opisem technicznym z Projektu Wykonawczego – „Kanalizacja sanitarna I etap”, Studzienki rewizyjne TEGRA 1000 powinny być wyposażone we: „włazy żeliwne lub betonowo-żeliwne (DO WYBORU WG ZALECEŃ INWESTORA/EKSPLOATATORA) z zastosowaniem żeliwa szarego (bez rygli/2rygle) (DO WYBORU WG ZALECEŃ INWESTORA/EKSPLOATATORA).

Prosimy o jednoznaczne wskazanie typu włączów dla studzienek rewizyjnych TEGRA.

7. Dokumentacja budowlana – Oczyszczalnia ścieków - tom VI, przewiduje wykonanie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z linią napowietrzną SN oraz linii kablowej 0,4 kV YKY 4x185 z układem pomiarowym.

Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie ww. elementów zasilania energetycznego oczyszczalni ścieków jest w zakresie rzeczowym tego przetargu, gdyż brak jest przedmiarów na ten zakres robót?

8. Przedmiar robót – „Kanalizacja sanitarna Etap I” w poz. 2.27. 8. „Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie kat. I-II dla głębokości wykopu do 2,8 m - wariant 1” – brak ilości, prosimy o podanie ilości.

9. Przedmiar robót – „Kanalizacja sanitarna Etap I” w poz. 2.42. 2 „Obsianie skarp w ziemi urodzajnej” – brak ilości, prosimy o podanie ilości.

10. W Projekcie Wykonawczym- „Kanalizacja sanitarna I etap” - w branży elektrycznej, Projektant zamieścił dla każdej przepompowni ścieków obliczenia doboru agregatu prądotwórczego.

Prosimy o odpowiedź czy zakup agregatów wchodzi w zakres rzeczowy przetargu?

Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości agregatów do zakupu oraz ich parametrów technicznych.

11. W Projekcie Wykonawczym – „Oczyszczalnia ścieków – technologia”, na rysunkach poszczególnych obiektów Oczyszczalni znajdują się zestawienia armatury, rurociągów k.o., kształtek k.o. Żaden z tych elementów nie został uwzględniony w przedmiarze robót.
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót uwzględniających montaż armatury, kształtek oraz rurociągów ze stali kwasoodpornej dla poszczególnych obiektów oczyszczalni.
12. W Tomie I, SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, w punkcie 8 jest napisane: „Termin wykonania zamówienia: 31.05.2010, w tym Czas na Ukończenie: 31.05.2010”, natomiast w Załączniku nr 1a, klauzula 1.1.3.3. - Czas na Ukończenie, jest napisane: „do 14.05.2010”. Prosimy o jednoznaczne określenie Czasu na Ukończenie robót oraz zweryfikowanie powyższych terminów.
13. Prosimy o wyjaśnienie niespójności w zapisach dotyczących okresu obowiązywania rękojmi. W SWIZ Załącznik do oferty klauzula 11.10 „okres rękojmi wynosi 3 lata od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia” natomiast w Części II Rozdział 5 Karta Gwarancyjna pkt. 1.1.3 „Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Wykonania o którym mowa w klauzuli 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC.”
14. W związku z licznymi niejasnościami dotyczącymi zakresu rzeczowego przetargu oraz brakiem do dnia dzisiejszego zamówionej 03.06.2009 r. wersji papierowej dokumentacji przetargowej, prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 30.06.2209 r.

Otrzymują:
1x Adresat.
1x a/a.